

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 600 с углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт – Петербурга

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 197374, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 114, корп. 3, литер А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 3 этажей, 7577,7 кв.м;

часть здания === этажей (или помещение на === этаже), === кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 14550 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): =====

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, ул. Савушкина, д.83

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): код по ОКВЭД 80.21.2 среднее (полное) общее образование, получаемое в общеобразовательном учреждении в школе

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного и среднего общего образования ; начального общего основного общего и среднего общего образования , обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 710

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые - в качестве посетителей учреждения

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) : О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, директор школы Ореханова Нинэль Михайловна, действующая на основании Устава с одной стороны, и доверенное лицо Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» (сокращённое наименование СПб ООВБД «Инвалиды войны») Адылов Зафар Кадырович с другой стороны, действующий на основании доверенности № 3 от 10.10.2017 г., срок действия 1 год с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: нет
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: да, соответствует К
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, соответствуют К, О, С, Г, У
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 1,3 м): да, соответствует О, С, Г, У
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К, О, С, Г, У
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: да, соответствуют К, О, С, Г, У
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: да, частично соответствует С

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: нет

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 600 с углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт – Петербурга

расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 114, корп. 3, литер А

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	С	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей вокруг отдельно стоящих опор. <i>Принятые меры: перед всеми калитками на пути следования размещены таблички с номером телефона (на контрастном фоне) сотрудника, ответственного</i>	Приказ №62 и №64 от 01.09.2018

		за сопровождение инвалидов. Один из входов на территорию школы дополнительно оборудован кнопкой вызова персонала. Порядком обслуживания инвалидов предусмотрен допуск на объект собаки-проводника и сопровождение инвалида ответственным сотрудником к месту предоставления услуги.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	О, С, Г, У	При ширине наружной лестницы свыше 4 м отсутствуют дополнительные разделительные двухсторонние поручни. Контрастные полосы нанесены на подступенки верхней и нижней ступени наружной лестницы. <i>Принятые меры: сопровождение сотрудником учреждения; слева от входной двери установлена дополнительная кнопка вызова сотрудника обеспечивающего сопровождение инвалида, установлена табличка с номером телефона, дублируемым шрифтом Брайля для вызова сотрудника.</i>	Приказ №62 от 01.09.2018
	К	Наружная лестница оборудована аппарелями, с углом наклона круче 8% . Вход на объект для К не доступен. <i>Принятые меры: в учреждении предусмотрено предоставление услуг инвалидам категории К на дому и дистанционно.</i>	Приказ №64 от 01.09.2018
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	С, О, Г, У	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, размещаемые на расстоянии 0,3 м плоскости дверного полотна. Боковые края ступеней, внутренних лестниц не примыкающие к стенам, не имеют бортиков или других устройств для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Поручни лестниц на путях эвакуации не контрастируют с окружающей средой за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. Отсутствуют указатели путей эвакуации. <i>Принятые меры: сопровождение с помощью сотрудников учреждения.</i>	Приказ №62 от 01.09.2018
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
	Г	Во всех помещениях отсутствует световой сигнализатор школьного звонка, а также световая сигнализация об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. <i>Принятые меры: сопровождение ответственными сотрудниками учреждения, в учреждении для Г имеется «индукционная петля».</i>	

5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	О,С,У	Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для инвалидов. <i>Принятые меры: сопровождение с помощью сотрудников учреждения.</i>	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	С, Г, О, У	<i>Принятые меры: на крыльце, на стене фасада слева у входной двери, на высоте удобной для прочтения, установлена тактильная табличка, выполненная азбукой Брайля с информацией об образовательном учреждении, кроме этого вся необходимая информация для инвалидов предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения. В тамбуре центрального входа справа установлена мнемосхема расположения помещений в учреждении.</i>	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
	С, О, Г, У	<i>На территории школы парковка не предусмотрена. На официальном сайте учреждения предоставлена информация о возможной парковке на прилегающей к школе территории.</i>	
8		Информационное обеспечение через Интернет	
	К, О, С, Г, У	<i>На официальном сайте учреждения в разделе «доступная среда» размещена необходимая информация, а именно: схема прохода к объекту от остановок общественного транспорта, условия доступа инвалидов в учреждение, отсутствие специально оборудованного туалета для инвалидов. Порядок обслуживания инвалидов в учреждении. А также анкета обследования и паспорт доступности учреждения для маломобильных граждан.</i>	
9		Перечень документов, разработанных учреждением	
	К, О, С, Г, У	<i>Приказом №62 от 01.09.2018 назначен ответственный сотрудник за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов учреждения и услуг – зам. директора по АХР Гордынский И.Г, прошедший обучение в объеме 72 часов по программе «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» (удостоверение 7827 00146037 от 05.12.2017 г.); ответственный за организацию услуг для инвалидов на дому и дистанционно- зам. директора по УВР.; ответственные за сопровождение инвалидов на объекте- 5 человек из числа администрации учреждения; ответственные вахтёры, отвечающие на сигнал кнопок вызова; утверждено дополнение к должностной инструкции зам директора по АХР- ответственного за организацию работы по доступной среде в</i>	

	<p>учреждении. Приказом №63 от 01.09.2018 утверждена инструкция для работников по обеспечению доступности учреждения и услуг и инструкция по обслуживанию инвалидов в учреждении. Приказом №64 от 01.09.2018 утверждён выбор способа и Порядка обслуживания инвалидов на объекте, на дому и дистанционно. Журнал инструктажей сотрудников по вопросам связанным с обеспечением доступности объекта и услуг для инвалидов начат 01.09.2016. Журнал обхода территории в том числе проверки работоспособности вызывных устройств начат 04.04.2017.</p>	
--	---	--

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.
 В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
 Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.
 Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

- заменить аппарели на пандус с углом наклона не круче 1:12 (8%) с поручнями, соответствующими ГОСТ Р 51261-99 или подъёмным устройством (п. 6.1.2. СП 59.13330.2016);
- оборудовать сан.узел (не менее одного) крючками, опорными поручнями, системой громкоговорящей связи или системой тревожной сигнализации (пп. 6.3.6; 6.3.9. СП 59.13330.2016).

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица



[Handwritten signature]

 Дата

СПб ООВБД «Инвалиды войны»



Адылов З.К.

17.09.2018 г.

- * Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).
- ** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).
- *** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.
- **** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов